



- Легенда:
- - - - - връщач тръбопровод
 - подаващ тръбопровод
 - 2xPEø16x2, L=7m — диаметър тръбопровод, дължина
1. Водоводен котел на твърдо гориво (пелети) топлинна мощност 110 kW
 2. Предпазен клапан 3/4", 3bar
 3. Щранг щранг помпа електронна за гореща вода с дебит=1,8m³/h.; H=4 м. в. ст.; N=0,136KW/220V.
 4. Мембранен разширителен съд с обем 80 л.
 5. Фукс ø200мм. от неръждаема стомана, топлоизолиран
- ЗАБЕЛЕЖКИ
- Всички тръби да бъдат топлоизолирани

ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ СУТЕРЕН М 1: 75

"ПРОИНЖ АП" ЕООД			
ОБЕКТ: Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административна общинска сграда за нуждите на Общинска администрация -УПИ XV-1041, кв. 68 гр. Искър, община Искър			
Съгласували	Проектант	инж. П. Стефанов	Част: ОВ
	Арх., ПБ	арх. Св. Герганов	Фаза: ТИП М1:75
	Констр.	инж. Петрова	
Р-л фирма	ПБЗ, ПУСО	инж. Петрова	Лист № 1
	Възложител	Община Искър	2018 г.